


FÖLDSZINTI ALAPRAJZ





JELMAGYARÁZAT:



MEGJEGYZÉS:

- A fűtgázvezető és égési levegő rendszer csak légtömör, ÉMI minősítéssel rendelkező lehet!
- A gázvezeték az MSZ 2364 szerint EPH csomópontba be kell kötni!
- EPH szakvélemény kell!
- Minden készülékcsatlakozás csak fix kötés lehet!
- Szerelést, hegesztést, nyomáspróbát és forrasztást a GMBSZ szerint kell elvégezni.

Beruházás címe: 8878 Lovászi, Kútfej utca 112. HRSZ:

Megrendelő: Lovászi Község Önkormányzata 8878 Lovászi, Kútfej utca 112.			Tervező:  Goodwill Energy Zrt. 1162 Budapest Timur u. 72 Tel/fax.: (1)-998-0663 info@gwenergy.hu		 Jaksa Katalin Gépészmérnök  Sőregi Ottó Gépészmérnök tervező G-01-15557
Projekt megnevezés: Lovászi Polgármesteri hivatal épületgépészeti tervei					
Tervlap megnevezése: Gáz bontási terv földszint					
Dátum: 2018.03.22.	Terv fajta:	Lapméret: A3	Lépték: M 1:100	Tervlap azonosító: GG-01	