



FÖLDSZINTI ALAPRAJZ





JELMAGYARÁZAT:



MEGJEGYZÉS:

- A méretezett szekunder hőfoklépcső: 55°C/40°C
- Radiátor visszatérő csavarzatok esetén kivitelezésnek ellenőrizni kell, hogy NYITVA legyenek teljesen!
- MŰSZERES BESZABÁLYOZÁS MINDENKÉPPEN JAVASOLT!
- A magas pontokra légtelenítőt szükséges tenni.
- Műszeres beszabályozás alatt a termofejeket le kell venni.
- A radiátorokra Oventrop típusú előbeállítható termosztatikus szelepeket kell tenni.
- A radiátorszelepeket a terveken feltüntetett értékekre kell betekerni!
- A FŰTŐKÖZEG A KAZÁNGYÁRTÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MINŐSÉGŰ KELL LEGYENI

Beruházás címe: 8878 Lovászi, Kútfej utca 112. HRSZ:

Megrendelő: Lovászi Község Önkormányzata 8878 Lovászi, Kútfej utca 112.			<div></div> <div>Tervező: Goodwill Energy Zrt. 1162 Budapest Timur u. 72 Tel/fax.: (1)-998-0663 info@gwenergy.hu</div>		Jaksa Katalin Gépészmérnök
Projekt megnevezés: Lovászi Polgármesteri hivatal épületgépészeti tervei					
Tervlap megnevezése: Központi fűtés alaprajz-Földszint					
Dátum: 2018.03.22.	Terv fajta: 	Lapméret: A2	Lépték: M 1:50	Tervlap azonosító: GF-01	