


EMELETI ALAPRAJZ



JELMAGYARÁZAT:



MEGJEGYZÉS:

- A méretezett szekunder hőfoklépcső: 55°C/40°C
- Radiátor visszatérő csavarzatok esetén kivitelezőnek ellenőrizni kell, hogy NYITVA legyenek teljesen!
- MŰSZERES BESZABÁLYOZÁS MINDENKÉPPEN JAVASOLT!
- A magas pontokra légtelenítőt szükséges tenni.
- Műszeres beszabályozás alatt a termofejeket le kell venni.
- A radiátorokra Oventrop típusú előbeállítható termostatlukus szelepeket kell tenni.
- A radiátorszelepeket a terveken feltüntetett értékekre kell betekerni!
- A FŰTŐKÖZEG A KAZÁNGYÁRTÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MINŐSÉGŰ KELL LEGYEN!

Beruházás címe: 8878 Lovászi, Kútfej utca 112. HRSZ:

Megrendelő:	Lovászi Község Önkormányzata 8878 Lovászi, Kútfej utca 112.	Tervező:	 Goodwill Energy Zrt. 1162 Budapest Timur u. 72 Tel/fax.: (1)-998-0663 info@gwenergy.hu	Jaksa Katalin Gépészmérnök
Projekt megnevezése:	Lovászi Polgármesteri hivatal épületgépészeti tervei	Lépték:	M 1:50	Sőregi Ottó Gépészmérnök tervező G-01-15557
Tervlap megnevezése:	Központi fűtés alaprajz-Emelet	Tervlap azonosító:	GF-02	
Dátum:	2018.03.22.	Lapméret:	A2	